



Urząd Miasta i Gminy Przedecz

Plac Wolności 1

62-635 PRZEDECZ

tel./fax: (063) 27 38 467, e-mail: [przedecz@konin.lm.pl](mailto:przedecz@konin.lm.pl)

Przedecz.2008.08.12.

Nr RGWI 3411/5/08

**Biuro Projektów; Nadzorów;  
Kierowania Robotami i Koszorysowania  
Zbigniew Ratajczyk  
62-600 Koło**

Dotyczy: **Warunków przyłączenia kanalizacji deszczowej z modernizowanej drogi powiatowej nr 16302 ( ulice; Kard.S Wyszyńskiego, Rejtana, Szkolnej, 20 Stycznia i Leśnej)**

Projektowaną kanalizację deszczową z w/w ulic należy włączyć do studni kanalizacyjnej usytuowanej na istniejącym kolektorze deszczowym fi 1000 mm w m. Przedecz oznaczonej jako D<sub>0</sub> o rzędnych 113,99/111,49 m npm.

Kanalizację wykonać z rur K2-Kan, o odpowiednich średnicach.

Studnie na kolektorach zaprojektować z betonu B-45 Ø 1000 mm, natomiast na wpustach ulicznych zaprojektować studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm.

W celu ochrony środowiska, oraz bliskości Jeziora Przeddeckiego zaprojektować odpowiednie urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z modernizowanej drogi.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY PRZEDECZ**  
*mgr inż. Witold Siwiński*