

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w KOLE

Wpłynęło 30 09 2013

L.Dz. 2451

Powiatowy Zarząd Dróg

62-600 Koło

Ul. Toruńska 96 200

Koło, 27 września 2013 r.

Znak RD7/MMD/MW/3346/2013

Dot. Uzgodnienie planowanego zadania „Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole”

W odpowiedzi na nadesłane pismo, dotyczące Uzgodnienie planowanego zadania „Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole” RD Koło informuje że w obrębie planowanej inwestycji znajdują się czynne elektroenergetyczne linie napowietrzne 0,4 i 15 kV oraz kablowa 15 kV należące do ENERGA-OPERATOR SA, które wprowadzają określone ograniczenia w trakcie prowadzonych prac.

W związku z powyższym uzgadnia się planowaną inwestycję w lokalizacji przedstawionej na załączonym planie sytuacyjnym, po spełnieniu następujących warunków:


1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, oraz odpowiednio 3 m dla linii nN 0,4 kV i nie przekraczającym napięcia 1 kV.
2. Przy przebudowie odcinka ulicy Nagórnej w Kole należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125-1:1998 SEP-E-004 i SEP-E-003) oraz przepisami, np. w zakresie: obostrzeń, uzemień oraz ochrony przeciwporażeniowej.
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowniczo-wyładowczych należy zachować odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod liniami energetycznymi, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, po zakończeniu budowy niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 5 m dla linii o napięciu znamionowym 15 kV i 2 m dla linii 1 kV.



6. Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w zbliżeniu z linią kablową w odległościach mniejszych niż określają w/w normy oraz pkt.1, może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńskar 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. **Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych.**
7. W obszarze gdzie przebiega linia kablowa SN 15 kV prace ziemne należy wykonać ręcznie.
8. Na załączonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjną trasę istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
9. **W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów naprawy.**
10. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie niniejsze ważne jest do dnia 27.09.2014 roku.

Z poważaniem:

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej  
  
Marek Augustowski