

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Kaliszu
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 62 76 95 360
fax 62 764-25-51

W/ znak: PZD/221/DT/22/2014
N/ znak: ZTI-5000-101231/14

Powiatowy Zarząd Dróg
w Kole
Toruńska 200
62-600 Koło

z dnia 17-07-2014
z dnia 21-07-2014

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR ZTI-5000-101231/14

Dotyczy: Przebudowy ul. Składowej w Kole

Lokalizacja przedsięwzięcia:
woj. wielkopolskie, gm. Koło, m. Koło, ul. Składowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-07-2014 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia dn90 materiał PE zlokalizowana w obrębie proj. nawierzchni zaznaczono na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym
4. Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z wymianą podbudowy ulicy oraz korytowaniem i budową ławy betonowej pod krawężniki w obrębie skrzyżowań z istniejącym gazociągiem ś/c, aby nie uszkodzić taśmy ostrzegawczej i rury gazowej. Roboty ziemne związane z budową krawężników w obrębie zbliżeń do sieci gazowej należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Koni. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Zakład w Kaliszu.
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości: 1. RDG Konin