



Gmina Miejska Koło

62-600 Koło ul. A. Mickiewicza 12

tel. 63 2720810, 2610252, fax 63 2722984, e-mail um@kolo.pl

Koło, dnia 4 sierpnia 2014r.
IT. 7021 . 4 . 55 . 2014

Investor Konin
Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6
62-510 Konin

Nawiązując do Waszego pisma z dnia 30.07.br. dot. sytuacji związanej z odwodnieniem ulicy Składowej w Kole w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Składowej w Kole” Gmina Miejska Koło wyraża zgodę na włączenie nowoprojektowanego kolektora kanalizacji deszczowej do kolektora Kd w ul. Towarowej - studnia na skrzyżowaniu z ul. Składową o rzędnych 101,58/99,67.

Przy projektowaniu należy uwzględnić budowę studni żelbetowych min DN1500 (dennica monolityczna, kineta przelotowa wg potrzeby z wlotem) zakończoną płytą nakrywczą oraz włazem żeliwnym o średnicy 600 mm, klasy D 400 (40 T). Studnie z zewnątrz należy zaizolować np. 2 x abizolem. Studnie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 124:2000

Studnie te zaprojektować w taki sposób aby uwzględnić wszystkie boczne odejścia kanalizacji deszczowej a także ewentualne przyszłe włączenia (np. zjazd publiczny - osiowe włączenie z planowaną drogą lokalną do ul. Składowej w obrębie dz. nr 11, przy wieży ciśnień)

Wpusty uliczne należy wykonać z prefabrykowanych kręgów o średnicy 500 mm z komorą osadczą i kratką ściekową klasy 400 (40T) . Wpusty uliczne z zewnątrz należy zaizolować np. 2 x abizolem.

Wpusty uliczne ułożyć na pierścieniach odciążających.

Proponujemy (jeżeli pozwolą na to możliwości techniczne) aby projektowany kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy obliczonej przez projektanta przebiegał po trasie obecnego kolektora.

BURMISTRZ
Mieczysław Brander

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pani Urszula Pękacz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kole
3. Zarząd Powiatu Kolskiego
4. Pan Wierczyśław Oblizajek – Starosta Kolski
5. Pan Marek Banaszewski – Wicestarosta Kolski
6. PZD w Kole
7. a/a

[Signature]
za zgodą z oryginałem
Wz. Stanisław Węgr