

OPINIA Nr ZUDP GK 6630.152.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268/ oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia obiektu *kanalizacja deszczowa - m. KOŁO, ul. Składowa*
dla inwestora *Powiatowy Zarząd Dróg w Kole*
proj.: *„INWESTOR Konin Pracownia Projektowa*
zlecenie z dnia *14.08.2014* .. znak . *b.n.*

Data wpływu do Zespołu . *14.08.2014*

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację w/wym. obiektu.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu i inwentaryzacji przez służbę geodezyjną.
2. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne należy wykonać ręcznie.
3. W obrębie inwestycji znajdują się punkty geodezyjne trwale stabilizowane, oznaczone numerami: 1112, 1113, 1114, 1116, 1124, 1125.
Podczas wykonywania prac, należy przy pomocy jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonującej obsługę obiektu odszukać w/wym. punkty /w załączeniu opisy topograficzne/ i skutecznie chronić je przed zniszczeniem.
W przypadku zniszczenia znaków geodezyjnych, należy zlecić ich odtworzenie na własny koszt.
(art.48 pkt.2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. Nr 30. poz. 163).
4. Urząd Miejski w Kole uzgadnia projekt bez uwag.
5. ENERGA – OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole, uzgadnia przedmiotowy projekt z uwagami:
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami NN 0,4 kV oraz SN 15 kV, wykonać zgodnie z obowiązującą normą /PN-76/E-05125/.
Miejsca skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu i odbiorowi przez pracownika RD Koło.
W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w pobliżu kabli, należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do RD w Kole /Sekcja Ruchu/, w celu uzyskania zgody na ich wyłączenie.
Prace w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami SN 15 kV winny być wykonywane w obecności pracownika RD Koło.
Ewentualne uszkodzenia urządzeń energetycznych związane z budową kanalizacji deszczowej będą naprawiane na koszt wykonawcy prac.
Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odległości /licząc w poziomie od skrajnych przewodów/mniejszej niż 3 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, może być wykonywane tylko i wyłącznie przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych.
W tym celu inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii energetycznych na okres budowy.
Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń energetycznych.
6. Wystąpić do Orange Polska S.A. Domena Hurt we Wrocławiu, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław /tel. 71 359 52 17/ o wydanie warunków technicznych na zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych.

[Podpis]
15