

NOTATKA SŁUŻBOWA
SPORZĄDZONA W DNIU 06.08.2014R.
NA OKOLICZNOŚĆ WYKONANIA PRZEKOPÓW PRÓBNYCH NA SIECI GAZOWEJ
ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA PRZY BUDOWIE ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY
„WIPASZU” PRZY ULICY SKŁADOWEJ W KOLE
ZGODNIE Z WYDANYM UZGODNIENIEM NR ZTI-5000-101231/14 Z DNIA 17.07.2014R.

1. W obecności pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu Konin wykonano przekopy próbne na sieci gazowej w 11 miejscach i stwierdzono rzeczywiste zagłębienie rur na głębokości 1,00-1,15m.

Podpisy:

1. Rejon Dystrybucji Gazu Konin -


2. FHZiU Piotr Zawlik -

Za zgodność z oryginałem
Inż. Stanisław Wajrak
Inż. Stanisław Wajrak