

wpłynęło 02.02.2015



## Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,  
tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax: 61 85 25 561  
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

### Rejonowy Oddział w Koninie

ul. Okólna 59, 62-510 Konin, tel. 63 242 10 75, fax: 63 243 20 83  
e-mail [rowzmiuwkonin@lm.pl](mailto:rowzmiuwkonin@lm.pl)  
<http://www.wzmiuw.pl>

Konin, dnia 12 stycznia 2015 r.

RO EUM 4600.3-02/15

### Biuro Projektów Budownictwa RBM sp. j.

ul. Traugutta 21/6  
61-514 Poznań

Odpowiadając na pismo z dnia 05.01.2015 r. zawierające prośbę o uzgodnienie światła mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew, Rejonowy Oddział w Koninie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu informuje, co następuje:

1. Rzeka Rgilewka stanowi śródlądową wodę powierzchniową, w stosunku do której prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa, a administratorem jest tut. Rejonowy Oddział.
2. Przebudowywany most znajduje się w km 9+064 rzeki Rgilewki, w miejscowości Grzegorzew.
3. Należy zaprojektować wjazdy na groble cofkowe jazu, które umożliwią konserwację i obsługę budowli i tego odcinka rzeki.
4. Wymagamy uporządkowania i umocnienia koszami gabionowymi skarp oraz dna rzeki pod obiektem mostowym oraz w odległości 5 m poniżej i powyżej mostu (zgodnie z zapisem w protokole z dnia 07.01.2015 r. które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kole).
5. Po przebudowie obiektu należy zgłosić roboty umocnieniowe koryta rzeki Rgilewki poniżej i powyżej budowli w WZMiUW w Poznaniu RO Konin Inspektorat w Kole (ul. Toruńska 80, 62-600 Koło).
6. Należy przekazać 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej budowli do ww. Inspektoratu w Kole.

DYREKTOR

*Marian Jacolik*  
mgr inż. Marian Jacolik

#### Do wiadomości:

1. Inspektorat w Kole.
2. Aa (KO).