

Ocieplenie rury warstwą KERAMZYTU



Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej, pomiędzy studniami D4 - D3, ze względu na posadowienie sieci, powyżej głębokości zamarzania, należy rurociąg ocieplić 20cm warstwa keramzytu

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U
3. Minimalne przykrycie kanalizacji: h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
4. Przekroczenie przewodami ścian studzienek, komór należy wykonać przy użyciu szczelnych przejść z tworzywa sztucznego
5. Przewody kanalizacyjne, wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
6. Dokładne rzędne posadowienia przewodów ustalić na miejscu
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
10. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty
11. Rozpatrywać łącznie z profilami podłużnymi oraz schematami

D4 - ST1 — *proj. sieć kanalizacji deszczowej*

D4 - ST1 — *proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. dn1000*

Opis terenu:

Da - Droga asfaltowa

Legenda

	INWESTOR KONIN *PRACOWNIA PROJEKTOWA* *UL.OKÓLNA 6, 62-510 KONIN*
TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P NA ODCINKU ULICY ŁĘCZYCKIEJ W DĄBIU
INWESTOR:	POWIAT KOLSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE
BRANŻA:	*SANITARNA*
TREŚĆ RYSUNKU:	*PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Łęczyckiej W Dąbiu, D4-St1*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Danuta Oktawiec upr. nr 80588 w specjalności sanitarnej 15 07 2019	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zofia Nosiadek upr nr 111819 w specjalności sanitarnej 15 07 2019	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Michał Oktawiec 15 07 2019	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
07.2019	*1 : 100 / 200*	*4kd*