

Lp. IIb/19/2021

Koło, dnia 11.02.2021r

**Pracownia Usług Projektowo-Inwestorskich
Srebrny Deszcz
61-482 Poznań
ul. Tarczowa 1/1**

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2021r. dotyczące opracowania projektu obejmującego „Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie” informujemy, że rów R-B, na którym znajduje się w/w przepust jest w naszej administracji. Przy projektowaniu światła należy zachować obecne przekroje lub je zwiększyć. Rzędna dna wlotu i wylotu zgodnie istniejącymi. W projekcie należy uwzględnić umocnienie skarp i dna na długości po 10 mb z każdej strony. Ponadto informujemy, że nie posiadamy danych hydrologicznych oraz wymagamy przedstawienia projektu celem jego zatwierdzenia.

**Kierownik Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Kole**

mgr inż. Andrzej Zalewski