

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Wydział Dokumentacji Energetycznej

Kalisz, 20 - 12 - 2021 roku

**Pracownia Usług Projektowo-
Inwestorskich Srebrny Deszcz**
Krzysztof Fidler
ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznań

UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nr uzgodnienia: **EOP-4MMD-002067-2021 (4MMD/MR/U/174/21)**
Dokumentacja: **Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN w związku z rozbiórką istn. obiektu mostowego i budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P (WPS nr R/21/041340)**
Miejscowość: **Grzegorzew**
Ulica: **Toruńska**
Działki: **992/3, 1412/4**
Gmina: **Grzegorzew**
Zakres uzgodnienia: **formalno-prawny oraz techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)**
Przedmiotem uzgodnienia jest część zadania: **TAK / NIE**
Uzgodniono: **TAK / NIE (z zastrzeżeniem uwzględnienia nw. uwag)**
Uwagi:

1. W opracowaniu projektowym należy uwzględnić zastosowanie agregatu prądotwórczego dla stacji transformatorowej T471125 o mocy 250 kVA.
T: (62) 500 26 06
2. W kosztach realizacji zadania nie należy uwzględniać kosztów związanych z wyłączaniem i załączaniem napięcia w sieci elektroenergetycznej, natomiast w kosztorysie należy uwzględnić wymagane koszty pracy agregatu prądotwórczego - jako pozycja uproszczona.
T: (62) 500 24 10
3. Zaprojektowane uszczelnienia na rurach osłonowych, o czym mowa w treści opisu technicznego należy również uwzględnić w kosztorysie inwestorskim.
T: (62) 500 24 18
4. Opracowanie projektowe należy ujednolicić w zakresie przekroju proj. rur osłonowych.
5. Na PZT należy podać długości proj. linii kablowych SN oraz rur osłonowych.

T: (62) 500 23 71

Informacje dodatkowe:

1. Forma papierowa opracowania projektowego winna być zgodna z zatwierdzoną wersją elektroniczną (uwzględniając ww. uwagi) oraz w ilości zgodnej z zapisami warunków przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr R/21/041340 i zawartej umowy kolizyjnej.

T: (62) 500 23 71

Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania.

Wszystkim częściom składowym zakresu zadania
udzielono uzgodnienia bez uwag:

~~TAK~~/ ~~NIE~~ / **nie dotyczy**
komentarz: -

Zatwierdził

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy, norm i bhp.

Niniejszy dokument winien stanowić integralną część dokumentacji projektowej, w związku z czym należy go powielić (kserokopia) i dołączyć do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Podstawa uzgodnienia przez 4MMD: Proces ARIS nr 02.15

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powołanie się na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie).

Kontakt:

Mariusz Rubas, tel. 62 500-23-71, e-mail: mariusz.rubas@energa-operator.pl.

k/o:

4MZI, 4MMPR, 47MMD, 4MMN, 4MMD – a/a