



**ZAKŁAD USŁUG WODNYCH Spółka z o.o.**

62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6a  
tel. 063 2428853; 2428865; 2467873, fax 063 2445716

[www.zuwkonin.pl](http://www.zuwkonin.pl)

ZUW-TT<sub>3</sub>/W/135/21

Koło, dnia 19.05.2021 r.

**Pracownia Usług Projektowo-  
Inwestorskich SREBRNY DESZCZ**  
ul. Tarczowa 1/1  
61-482 Poznań

Dotyczy opracowania dokumentacji na "Rozbiórkę istniejącego obiektu  
mostowego i budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej  
w Grzegorzewie.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie OT Koło potwierdza, iż teren objęty projektem posiada infrastrukturę wodociągową: sieć wodociągowa z rur stalowych  $\Phi$ z 79 mm zlokalizowana liniowo w pasie drogowym ( chodnik) dz. ew. nr 992/3 , 1412/4 zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych, oraz: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  $\phi$  200 z przykanalikami PCV  $\phi$  160.

- sieć wodociągowa z rur stalowa  $\Phi$ z 79 mm zlokalizowana z prawej strony pasa drogowego w ciągu chodnika drogi powiatowej na głębokości ok 1,5 m p.p.t. w izolowanej rurze osłonowej stalowej DN 150 mm, będzie stanowiła kolizję z projektowanym obiektem i wymaga przebudowy sieci.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi rura PCV DN 200 mm. zlokalizowana zgodnie z przebiegiem wskazanym na mapie w jezdni grogi powiatowej poniżej dna istniejącego przepustu drogowego ( średnia głębokość ok 2,5-3,0 m. p.p.t. ). Sieć kanalizacyjna nie powinna stanowić kolizji.

W związku z kolizją sieci wodociągowej z projektowaną inwestycją Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie OT Koło podaje warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej w projektowanym obrębie.

1. Wymagania realizacyjne:

- Zaprojektować poniżej dna projektowanego przepustu jednootworowego rurociąg z rur PE posiadających cechę PN10 o średnicy nie mniejszej niż 110 mm w rurze osłonowej. Połączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej z istniejącą siecią z rur stalowych za pomocą oryginalnych złączy rurowo- kołnierzowych / rurowych redukcyjnych.
- Zachować wzajemne odległości od budowli i urządzeń podziemnych: istniejących i planowanych.

**OT / Konin 063 2428853;**  
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin;

**OT / Turek 063 2784846;**  
ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek;

**OT / Koło 063 2720432**  
ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło

NIP 665-100-58-17; REGON 310342947; Kapitał zakładowy 841 000. zł

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000105179

BZ WBK S.A. O/Konin 611090 1199 0000 0000 1900 2760



**Projekt budowlany przebudowywanego odcinka kolizyjnej sieci wodociągowej wymaga uzgodnienia przez ZUW – OT Koło ( 2 egz. )**

IV. Wydane warunki techniczne nie naruszają praw osób trzecich.

V. Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat.

Zakład Usług Wodnych  
Sp. z o.o. w Koninie  
Kierownik OT KOŁO

mgr inż. Tomasz Kosiński

Do wiadomości:

1. UG Grzegorzew



