

**Zestawienie montażowe przebudowywanej linii napowietrznej,  
wg kat. Lnni - oprac. ELprojekt, Ensto, Belos.**

Lp.	Nr słupa	Rodz. słupa	Rozpiętość przęsła	Naprężenie linii 3x AL50mm <sup>2</sup> - obw. II	Naprężenie linii 1x AL35mm <sup>2</sup> - obw. II	Naprężenie linii 1xAL25mm <sup>2</sup> - obw. II	Żerdź	Posadowienie słupa	Uzbrojenie słupa	Mocowanie przyłącza izolowanego	Mocowanie przyłącza gołego	Mocowanie oprawy oświetlenia ulicznego	Iz. ogr. prz. + podł. przew. neutr. do uz.	Uziemienie Galmar
1			m	Mpa	Mpa	MPa	szt	szt	m					
2	istn. słup nr II/1													
3	II/2	ROOr-12/10	42	45	50	60,0	1	2,1	U1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1
4	II/3	ROOr-12/10	44	45	50	60,0	1	2,4	U2	2 2 1	2 2 1	2 2 1	2 2 1	1
5	II/4	ROOr-12/10	38	35	40	50,0	1	2,1	U1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1
6	istn. słup nr II/5		36	35	40	50,0								
7	RAZEM:		160				2	1		4 4 3	4 4 3	4 4 3	4 4 3	3

**Uwaga!**  
**Słup nr II/III/IV/3 z demontazu - przestawić wraz z całym uzbrojeniem**

**Zestawienie materiałów do demontażu:**

1. Żerdź typu dr wraz z fundamentem - 1 szt
2. Konstrukcja przelotowa KP - 10 kpl.
3. Żerdź typu DANA wraz z fundamenem - 1 szt.