



1423 **DĄBIE** 2023  
600 lat

## GMINA DĄBIE

Dąbie 24.02.2023 r.

IZP.7226.17.2022

**MS BIURO PROJEKTOWE**  
**ul. Borowa 4**  
**62-200 Gniezno**

W nawiązaniu do pisma w sprawie uzgodnienia dokumentacji dla projektowanej kanalizacji deszczowej w związku z realizacją dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. T. Kościuszki w m. Dąbie” (droga powiatowa nr 3402P) wnoszę następujące uwagi.

W związku z występującymi utrudnieniami z odbiorem wód opadowych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych ul. Kościuszki oraz ul. Wyszyńskiego w Dąbiu, wody opadowe z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 3420P – ulicy Kościuszki w Dąbiu należy odprowadzić do planowanego do realizacji w 2023 roku kolektora deszczowego Ø250, zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej ul. 3-go Maja działka ewidencyjna nr 1164/2, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr IZP.7226.17.2022 z dnia 31.10.2022 r. W związku z powyższym odprowadzenie wód opadowych z wpustów nr 11 i 12 oraz z odcinka pasa drogowego ul. Kościuszki w obrębie działek ewidencyjnych od nr 1135/1 do nr 1138/1 należy odprowadzić do planowanego do realizacji w 2023 roku kolektora deszczowego Ø250, zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej ul. 3-go Maja działka ewidencyjna nr 1164/2.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Ludwicki*