



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829

Biuro Obsługi Klientów

tel. 63 27 20 160

DE 2.5034-7-9/22/789

Koło, dnia 17.10.2022 r.

MS Biuro Projektowe

Michał Sroka

ul. Borowa 4

62 – 200 Gniezno

W nawiązaniu do wniosku z dnia 30.08.2022r. o wydanie warunków technicznych dla odwodnienia projektowanego układu drogowego przewidzianego w związku z „Przebudową ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Toruńskiej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole przedstawia poniższe warunki techniczne:

1. Na projektowanym odcinku układu drogowego nie ulega zmianie istniejący sposób odwodnienia drogi tj. za pomocą wpustów ulicznych do studni rewizyjnych na kolektorze deszczowym.
2. Przy opracowaniu projektu odwodnienia należy przyjąć dotychczasowy kierunek odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ulicy Broniewskiego z odcinka od ul. Toruńskiej w kierunku ul. 20-Stycznia.
3. Przebieg trasy kolektora deszczowego na przedmiotowym odcinku oraz rzędne wysokościowe studni należy zweryfikować poprzez pomiary terenowe.
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych (przebudowa, remont) dotyczący istniejących wpustów ulicznych i przykanalików należy określić na podstawie oceny ich stanu technicznego.
5. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole posiada inspekcję telewizyjną sieci kanalizacji deszczowej na terenie objętym planowaną inwestycją, z której wynika konieczność przeprowadzenia robót budowlanych polegających na połączeniu zaślepionego kolektora ze studnią rewizyjną w rejonie skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. 20-Stycznia.

Prezes Zarządu

Robert Gajda