

Powiat Kolski
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło
NIP: 6662059662
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200
62-600 Koło

Koło, dnia 26 lutego 2024r

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

**„PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY
20-STYCZNIA DO ULICY TORUŃSKIEJ W KOLE”**

NR OGŁOSZENIA BZP: 2024/BZP 00099803/01

DATA ZAMIESZCZENIA: 2024-02-09

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PZD.TPBN.5.2024

Na podstawie art. 284,ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.)

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy słup o wysokości $H=10$ m ma być montowany na fundamencie czy też nie ?? Z opisu wynika, że ma to być słup do wkopu (słup SAL 10 dz. WŁ1/2, 5/4, 7/5) nie mniej dalsza część opisu wskazuje na fundament. Prosiłbym o jednoznaczną odpowiedź czy słupy należy montować na prefabrykowanym fundamencie czy też słupy należy montować do wkopu. (słup SAL 10 ..., SAL80, SAL60....)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z załączoną dokumentacją słupy oświetleniowe należy ustawić na prefabrykowanych fundamentach.

Jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1605 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.02.2023r. do godz. 8.05.